



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области

Территориальный отдел в г. Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах Московской области

Хотьковский проезд, д. 18, г. Сергиев Посад, Московская область, 141300,
тел./факс: 8(496)549 08 13 e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

Предписание № СП.04- 61 от 14.04.2015г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

ООО «СП ЖЭК» (г. Сергиев Посад, ул. Белоунская, д. № 1; факт. адрес г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д. 6, осуществляющего эксплуатацию жилого фонда по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 9), экспертное заключение филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в МО» в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах № 14СП/28г от 30.03.2015г.), акт проверки от 14.04.2015г.
указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

1. Довести уровень шума в жилой квартире № 59, жилого дома № 9, ул. Маслиева, г. Сергиев Посад от работы оборудования централизованной системы отопления вышеуказанного жилого дома до нормативных показателей, согласно п. 6.1.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», ст. 23 № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Срок - 01 ноября 2015г.
2. О проведенных мероприятиях информируйте Территориальный отдел с предоставлением документов, подтверждающих выполнение предписания (акты выполненных работ по доведению уровней шума до нормативных показателей) по тел/факс 549-08-13
Срок - 01 ноября 2015г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ООО «СП ЖЭК»

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный врач
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Московской области в г.
Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском
районах
Должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор



Т.К. Пронина
фамилия, имя, отчество

Санитарное предписание получил _____